

## AVIS D’AFFICHAGE

Permis de construire comprenant ou non des démolitions  
Mairie de CROSNE.

Dossier numéro : **PC 91191 25 10008**  
Décision : Avis Favorable  
Affichage en mairie : Du 12/09/2025  
Au 12/11/2025  
Demandeur : Monsieur K [REDACTED]  
ENEDIS  
Adresse du terrain : 25-29 Rue des Bâtisseurs  
Superficie du terrain : 14 418,00 m<sup>2</sup>

Nature des travaux : Construction du Poste de transformation électrique  
225/20kV des Bâtisseurs, comprenant :  
- 1 bâtiment RTE (PSEM / Commande)  
- 3 bâtiments ENEDIS (Loges TR ouvertes + grilles /  
Rames HTA / Commande)  
- 1 fosse enterrée déportée pour récupération d'huiles  
- des noues d'infiltration des eaux pluviales  
- des pistes de desserte des bâtiments, une clôture  
périmétrique, et un portail d'accès  
- des aménagements paysagers

Surface de plancher créée : 1 466 m<sup>2</sup>

Le Maire,

